



**АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ № 69 от « 13 » ноября 2013г.
ПРИОРИТЕТНОГО СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМОГО ОБЪЕКТА О ЕГО ДОСТУПНОСТИ
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ**

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средней общеобразовательной школы с. Староганькино Похвистневского района Самарской области

(полное юридическое наименование объекта)
446494 Самарская область, Похвистневский район, с. Староганькино, ул.Школьная 3б 8(84656)53134
Директор школы Николаева В.З.

(почтовый адрес, телефон, факс, E-mail, Ф.И.О. и должность руководителя)

1. Наименование населенного пункта с. Староганькино

2. Ведомственная принадлежность государственная

3. Вид деятельности образование

(государственное (муниципальное) управление, здравоохранение, социальное обслуживание, образование, культурно-досуговая деятельность, организация временного проживания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание, прочие)

4. Форма собственности объекта муниципальная

(федеральная, областная, муниципальная)

5. Объем предоставляемых услуг 82 человека в день

(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость)

6. Размещение объекта ГБОУ СОШ с. Староганькино расположено на огорожденном участке площадью – 22 га., передняя поверхность ограждения – металлический забор. Здесь располагается въезд для транспорта и вход для посетителей. Год постройки здания – 1977г.. стены – кирпичные, перегородки железобетонные плиты, внутренняя отделка – штукатурка, побелка, покраска. Полы – бетонная стяжка, линолеум.

Число этажей – 3. Общая площадь здания -2615 м².

(отдельно стоящее; встроенное; пристроенное; количество этажей в здании; занимаемый организацией этаж; базовый материал несущих конструкций; материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево и др.).

7. Количество и назначение входов один главный вход, 3 запасных выхода

8. Год постройки 1977г.

9. Год последней реконструкции не было

Описание маршрута следования к объекту:

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м	9,0 м		
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки			
Наличие переходов на пути следования от остановки	нет		
Регулируемые переходы	нет	со звуковой сигнализацией	нет
Нерегулируемые переходы	нет		
Внедорожные переходы	нет	с пандусом	нет
		с подъемником	нет
Тактильные указатели	нет		
Перепады высоты на пути движения	более 1,5 см более 4 см	Съезды с уклоном более 10%	нет
Открытые лестницы	есть	Пандусы с уклоном более 8%	нет
Поручни на лестницах	нет	Поручни на пандусах	нет

1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ (при наличии)

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категории инвалидов	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание

1	2	3	4	5	6	7
1.1	Вход на территорию: (при наличии ограждения)					
1.2	Ширина прохода, калитки	$\geq 1,2 \text{ м}$	0,8	K, O	-	
1.3	Информация об объекте	наличие	+	K, O, C, Г	-	
1.4	Перепад высот бордюров, ботовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения	$\leq 0,025 \text{ м}$	-	K, C, O	-	
1.5	Высоту бордюров по краям пешеодных путей	$\geq 0,05 \text{ м}$	-	K, C, O	-	
1.6	Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеодных путей до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа	$\geq 0,8 \text{ м}$	-	C	-	
1.7	Ширина тактильной полосы	0,5-0,6 м	-	C	-	
1.8	Покрытие пешеодных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровное, шероховатое, без зазоров	наличие	+	K, O, C	-	
1.9	Путь к главному (специализированному) входу в здание:					
1.10	Ширина пешеодного пути с учетом встречного движения	$\geq 2,0 \text{ м}$	3,0	K	-	
1.11	Ширина пешеодного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости; Для обеспечения возможности разъезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы)	$\geq 1,2 \text{ м}$ не менее 2,0 x 1,8 м	3,0	K	-	
1.12	Указатели направления движения	наличие	-	K, Г	-	

1.13	Ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара	наличие	-	C	-	
1.14	Места отдыха	наличие	-	K, O		
1.15	Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии)					
1.16	Расстояние до входа в здание	$\leq 50 \text{ м}$	-	K, O	-	
1.17	Количество машино-мест для инвалидов	$\geq 10\% \text{ (не менее 1 места)}$	-	K	-	
1.18	Обозначение специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и продублированы знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м	наличие	-	K	-	
1.19	Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида	6 x 3,6 м	-	K	-	
1.20	Съезд с тротуара на проезжую часть:				-	
1.21	Угол уклона	$\leq 1:12$	-	K	-	
1.22	Ширина	$\geq 1,0 \text{ м}$	-	K	-	
1.23	Высота бортового камня	$\leq 0,015 \text{ м}$	-	K	-	
1.24	Открытая лестница					
1.25	Ширина лестничных маршей открытых лестниц	$\geq 1,35 \text{ м}$	3,68	O, C		
1.26	Марш лестницы	3-12 ступеней	2 ступени	O, C	-	
1.27	Высота подступенка	0,12 - 0,15 м	0,15	O, C	-	
1.28	Ширина проступей	0,35 - 0,4 м	0,3	O, C	-	
1.29	Ступени одинаковой формы с антискользящим покрытием, шероховатые	наличие	-	O, C	-	Ступени одинаковой формы, без

						антискользящего покрытия
1.30	Краевые ступени лестничных маршей выделены цветом или фактурой	наличие	-	C	Требуется выделение цветом или фактурой края лестничных ступеней	
1.31	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	O, C	-	
1.32	Расстояние между поручнями	≥ 1,0 м	-	O, C	-	
1.33	- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующими окончанием	≥ 0,3 м	-	O, C	-	
1.34 1.35	- поручни на высоте	0,85 – 0,92 м	-	O, C	-	
1.36	Предупредительная тактильная полоса перед маршем вверху и внизу шириной 0,3-0,5 м	≥ 0,8 – 0,9 м	-	C	-	
1.37	Пандус на рельефе		-		-	
1.38	Высота подъема одного марша	≤ 0,8 м	-	K	-	
1.39	Уклон	≤ 8 %	-	K	-	
1.40	Поручни с двух сторон:	наличие	-	K, O	-	
1.41	- на высоте (нижний поручень)	0,65 – 0,75 м	-	K	-	
1.42	- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м	-	K, O	-	
1.43	- расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м	-	K, O	-	
1.44	- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующими окончанием	≥ 0,3 м	-	K, O	-	
1.45	Длина марша пандуса	≤ 9 м	-	K, O	-	

1.46	Пандус длиной 36,0 м и более и высотой более 3,0 м следует заменять подъемными устройствами	наличие	-	K, O	-	
1.47	Длина горизонтальной площадки прямого пандуса	> 1,5 м	-	K, O	-	
1.48	Разворотные площадки:		-		-	
1.49	- верхнее окончание	> 1,5 x 1,5 м	-	K	-	
1.50	- промежуточная (при высоте пандуса более 80 см)	> 1,5 x 1,5 м	-	K	-	
1.51	- нижнее окончание	> 1,5 x 1,5 м	-	K	-	
1.52	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	-	K, O	-	
1.53	Колесоотбойные устройства на промежуточных площадках и на съезде	высотой 0,1 м	-	K, O	-	

2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
2.1	Крыльцо или входная площадка					
2.2	Высота площадки	м	2,2			
2.3	Габариты площадки: ширина X глубина	≥1,4 x 2 м или 1,5 x 1,85 м	3,68 x 12,45	K	-	
2.4	Габариты площадки с пандусом: ширина X глубина	≥2,2 x 2,2 м	-	K	-	

2.5	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см	наличие	-	K, O, C	-	
2.6	Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	-	K, O, C	-	
2.7	Поперечный уклон в пределах	1-2%	-	K, O, C	-	
2.8	Навес	наличие	+	K, O	-	
2.9	Водоотвод	наличие	-	K, O, C	Требуется установка водоотвода	
2.10	Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету	≥ 1,0 м	-	K	-	
2.11	Информация об объекте	наличие	+	Г	-	
2.12	Лестница наружная	наличие				
2.13	Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	-	O, C	-	
2.14	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина)	0,6 м	-	C	-	
2.15	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	-	C	-	
2.16	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	O, C	-	
2.17	При ширине лестниц 4 м и более дополнительно предусматривать разделительные поручни	наличие	-	O, C	-	
2.18	Поручни с двух сторон	наличие	-	O, C	-	
2.19	- на высоте	0,85 – 0,95 м	-	O, C	-	
2.20	- горизонтальные завершения поручня вверху,	≥ 0,3 м	-	O, C	-	

	внизу с не травмирующим окончанием					
2.21	Поручни округлого сечения	0,04 – 0,06 м	-	O, C	-	
2.22	Пандус наружний	наличие	-		-	
2.23	Ширина марша	≥1,0 м	-	K	-	
2.24	Уклон	≤8%	-	K	-	
2.25	Высота подъема одного марша (максимальная)	≤ 0,8 м	-	K	-	
2.26	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	-	K, O	-	
2.27	Разворотные площадки:		-		-	
2.28	- при въезде на пандус	≥1,5 x 1,5 м	-	K		
2.29	-промежуточная прямая (при высоте пандуса более 80см)	≥ 1,5 x 1,5 м	-	K	-	
2.30	-промежуточная с поворотом направления движения	≥ 1,5 x 1,5 м	-	K	-	
2.31	Поручни с двух сторон:	наличие	-	K, O	-	
2.32	- расстояние между поручнями	0,9-1,0 м	-	K, O	-	
2.33	- на высоте (нижний поручень)	0, 65-0,75 м	-	K	-	
2.34	- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м	-	K, O	-	
2.35	- горизонтальные завершения вверху и внизу с не травмирующим окончанием	≥ 0,3 м	-	K, O	-	
2.36	Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	-	K, O	-	
2.37	Наружный подъемник вертикальный (В), наклонный (Н)	наличие	-	K	-	
2.38	Звуковой маяк у входа	наличие	-	C	-	
2.39	Тамбур					

2.40	Габариты: глубина X ширина	$\geq 2,3 \times 1,5 \text{ м}$ При реконструкции (1,5 -1,8) x 2 м	1,85 x 1,95	K	-	
2.41	Двери распашные (P), автоматические раздвижные (A)	наличие	(P)	K, O	-	
2.42	- ширина дверного проема в свету	$\geq 1,2 \text{ м}$	0,73	K, O	Требуется расширение дверного проема	-
2.43	- высота порога наружного, внутреннего	$\leq 0,014 \text{ м}$	0,03	K	-	

3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ
(для доступа в зону оказания услуги)

№ помеще- ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
3.1	Лестница на уровень 1-го этажа					
3.2	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	-	C	-	
3.3	Поручни с двух сторон	наличие	-	O, C	-	
3.4	- на высоте	0,85 – 0,95 м	-	O, C	-	
3.5	- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием	$\geq 0,3 \text{ м}$	-	O, C	-	
3.6	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	O, C	-	

3.7	Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа		-		-	
3.8	Ширина марша	$\geq 1,0 \text{ м}$	-	К	-	
3.9	Уклон	$\leq 8\%$	-	К	-	
3.10	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	-	К	-	
3.11	Разворотные площадки внизу, вверху	$\geq 1,5 \times 1,5 \text{ м}$	-	К	-	
3.12	Поручни с двух сторон:	наличие	-	К, О	-	
3.13	- на высоте (нижний поручень)	0,65-0,75 м	-	К	-	
3.14	- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м	-	О	-	
3.15	- горизонтальные завершения вверху и внизу с не травмирующим окончанием	$\geq 0,3 \text{ м}$	-	К	-	
3.16	Пандус переносной	наличие	-	К	-	
3.17	Подъемник для инвалидов:		-		-	
3.18	- стационарный	наличие	-	К	-	
3.19	- мобильный	наличие	-	К	-	
3.20	Коридоры/холлы					
3.21	Ширина полосы движения	$\geq 1,2 \text{ м}$	1,55	К	-	
3.22	Разворотные площадки	$\geq 1,5 \times 1,5 \text{ м}$	7,35 x 5,38	К	-	
3.23	Указатели направления движения, входа, выхода	наличие	+	К, Г	-	
2.24	Пиктограммы (доступность, вход, выход)	наличие	Вход, выход	К, Г	-	
3.25	Речевые информаторы и маяки	наличие	-	С	-	
3.26	Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	наличие	-	Г	-	
3.27	Аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	-	Г	-	

3.28	Тактильная схема	наличие	-	C	-	
3.29	Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м):	наличие	+	K, O, C, Г		
3.30	- для лиц с нарушениями ОДА (O): глубина 120 см	≥ 1 на этаж	1,55	O	-	
3.31	- для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см	≥ 1 на этаж	1,55	K	-	
3.32	Навесное оборудование , выступ в зону движения	≤ 0,1 м	-	C	-	
3.33	Рифленая и/или контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями, ширина	0,6 м	-	C	Требуется установка контрастной или рифленой полосы на участках перед поворотом и дверями	
3.34	Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах)					
3.35	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	O, C	-	
3.36	Контрастная маркировка	наличие	-	C	-	
3.37	Поручни с двух сторон на лестнице	наличие	-	O	-	
3.38	- горизонтальные завершения поручней	наличие	-	O	-	
3.39	Пандус внутренний на этаже					
3.40	Ширина марша	≥ 1,0 м	-	K	-	
3.41	Уклон	≤ 8 %	-	K	-	
3.42	Колесоотбойники по продольным краям	наличие	-	K	-	

	маршей высотой не менее 0,05 м					
3.43	Разворотные площадки внизу, вверху	≥ 1,5 x 1,5 м	-	K	-	
3.44	Поручни с двух сторон:	наличие	-	K, O	-	
3.45	- на высоте (нижний поручень)	0,65-0,75 м	-	K	-	
3.46	- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м	-	O	-	

Лестница межэтажная № 1(в зону оказания услуги на 2 этаж)

3.47	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина)	0,6 м	-	C	Требуется установка рельефной (тактильной) полосы перед маршем вверху и внизу шириной 60 см	
3.48	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	-	C	Требуется маркировка крайних ступеней	
3.49	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	O, C	-	
3.50	Поручни непрерывные с двух сторон:	наличие	С одной стороны	O, C	-	
3.51	- на высоте	0,85 – 0,95 м	0,9	O, C	-	
3.52	- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием	≥ 0,3 м	0,7	O, C	-	
3.53	- указатели номера этажа на поручне тактильные	наличие	-	C	-	
3.54	Лестница №2 (в зону оказания услуги на 2 этаж)					

3.55	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина)	0,6 м	-	C	Требуется установка рельефной (тактильной) полосы перед маршем вверху и внизу шириной 60 см	
3.56	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	-	C	Требуется маркировка крайних ступеней	
3.57	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	O, C		
3.58	Поручни непрерывные с двух сторон:	наличие	+	O, C	-	
3.59	- на высоте	0,85 – 0,95 м	0,9	O, C	-	
3.60	- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием	≥ 0,3 м	0,7	O, C	-	
3.61	- указатели номера этажа на поручне тактильные	наличие	-	C	-	
3.62	Лифт пассажирский	наличие				
3.63	Кабина:		-		-	
3.64	- габариты (глубина x ширина)	≥ 1,5 x 1,7 м	-	K	-	
3.65	- ширина дверного проема	≥ 0,95 м	-	K	-	
3.66	- Поручни	наличие	-	O	-	
3.67	Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	наличие	-	G, C	-	
3.68	Знак доступности	наличие	-	K	-	

3.69	Указатели номера этажа напротив лифта	наличие	-	K, Г	-	
------	---------------------------------------	---------	---	------	---	--

4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ
(в зависимости от сферы деятельности)

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
4.1	Обслуживание через окно/прилавок					
4.2	Высота рабочей поверхности	0,8 – 1,1 м	-	K	-	
4.3	Габариты зоны обслуживания (глубина)	≥ 1,5 м	-	K	-	
4.4	Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков					
4.5	Обслуживание в кабинете № 1					
4.6	Ширина проема двери в свету:	≥ 0,9 м	0,5	K	-	
4.7	Высота порога	≤ 0,025 м	0,025	K	-	
4.8	Информация тактильная	наличие	-	C	-	
4.9	Информация визуальная контрастная:	наличие	+	K, O, C, Г	-	
4.10	- размещение на высоте	≤ 1,8 м	1,3	K	-	
4.11	-высота прописных букв	≥ 0,025 м	0,025	C	-	
4.12	Габариты зоны сидения-глубина	≥ 1,2 м	1,2	O	-	
4.13	Зона для кресла-коляски	≥ 1,5 x 1,5 м	-	K	-	
4.14	Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м	0,7	K, O	-	
4.15	Обслуживание в кабинете № 2					
4.16	Ширина проема двери в свету:	≥ 0,9 м	0,5	K	-	
4.17	Высота порога	≤ 0,025 м	0,025	K	-	

4.18	Информация тактильная	наличие	-	C	-	
4.19	Информация визуальная контрастная:	наличие	+	K, O, C, Г	-	
4.20	- размещение на высоте	≤ 1,8 м	1,3	K	-	
4.21	-высота прописных букв	≥ 0,025 м	0,025	C	-	
4.22	Габариты зоны сидения-глубина	≥ 1,2 м	1,2	O	-	
4.23	Зона для кресла-коляски	≥ 1,5 x 1,5 м	-	K	-	
4.24	Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м	0,7	K, O	-	
4.25	Обслуживание в кабинете № 3					
4.26	Ширина проема двери в свету:	≥ 0,9 м	0,5	K	-	
4.27	Высота порога	≤ 0,025 м	0,025	K	-	
4.28	Информация тактильная	наличие	-	C	-	
4.29	Информация визуальная контрастная:	наличие	+	K, O, C, Г	-	
4.30	- размещение на высоте	≤ 1,8 м	1,3	K	-	
4.31	-высота прописных букв	≥ 0,025 м	0,025	C	-	
4.32	Габариты зоны сидения-глубина	≥ 1,2 м	1,2	O	-	
4.33	Зона для кресла-коляски	≥ 1,5 x 1,5 м	-	K	-	
4.34	Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м	0,7	K, O	-	
4.35	Обслуживание в кабинете № 4					
4.36	Ширина проема двери в свету:	≥ 0,9 м	0,5	K	-	
4.37	Высота порога	≤ 0,025 м	0,025	K	-	
4.38	Информация тактильная	наличие	-	C	-	
4.39	Информация визуальная контрастная:	наличие	+	K, O, C, Г	-	
4.40	- размещение на высоте	≤ 1,8 м	1,3	K	-	
4.41	-высота прописных букв	≥ 0,025 м	0,025	C	-	
4.42	Габариты зоны сидения-глубина	≥ 1,2 м	1,2	O	-	

4.43	Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5 \times 1,5 \text{ м}$	-	K	-	
4.44	Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м	0,7	K, O	-	
4.45	Обслуживание в кабинете № 5					
4.46	Ширина проема двери в свету:	$\geq 0,9 \text{ м}$	0,5	K	-	
4.47	Высота порога	$\leq 0,025 \text{ м}$	0,025	K	-	
4.48	Информация тактильная	наличие	-	C	-	
4.49	Информация визуальная контрастная:	наличие	+	K, O, C, Г	-	
4.50	- размещение на высоте	$\leq 1,8 \text{ м}$	1,3	K	-	
4.51	-высота прописных букв	$\geq 0,025 \text{ м}$	0,025	C	-	
4.52	Габариты зоны сидения-глубина	$\geq 1,2 \text{ м}$	1,2	O	-	
4.53	Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5 \times 1,5 \text{ м}$	-	K	-	
4.54	Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м	0,7	K, O	-	
4.55	Обслуживание в кабинете № 6					
4.56	Ширина проема двери в свету:	$\geq 0,9 \text{ м}$	0,5	K	-	
4.57	Высота порога	$\leq 0,025 \text{ м}$	0,025	K	-	
4.58	Информация тактильная	наличие	-	C	-	
4.59	Информация визуальная контрастная:	наличие	+	K, O, C, Г	-	
4.60	- размещение на высоте	$\leq 1,8 \text{ м}$	1,3	K	-	
4.61	-высота прописных букв	$\geq 0,025 \text{ м}$	0,025	C	-	
4.62	Габариты зоны сидения-глубина	$\geq 1,2 \text{ м}$	1,2	O	-	
4.63	Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5 \times 1,5 \text{ м}$	-	K	-	
4.64	Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м	0,7	K, O	-	
4.65	Обслуживание в кабинете № 7					
4.66	Ширина проема двери в свету:	$\geq 0,9 \text{ м}$	0,5	K	-	
4.67	Высота порога	$\leq 0,025 \text{ м}$	0,025	K	-	

4.68	Информация тактильная	наличие	-	C	-	
4.69	Информация визуальная контрастная:	наличие	+	K, O, C, Г	-	
4.70	- размещение на высоте	≤ 1,8 м	1,3	K	-	
4.71	-высота прописных букв	≥ 0,025 м	0,025	C	-	
4.72	Габариты зоны сидения-глубина	≥ 1,2 м	1,2	O	-	
4.73	Зона для кресла-коляски	≥ 1,5 x 1,5 м	-	K	-	
4.74	Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м	0,7	K, O	-	
4.75	Обслуживание в кабинете № 8					
4.76	Ширина проема двери в свету:	≥ 0,9 м	0,5	K	-	
4.78	Высота порога	≤ 0,025 м	0,025	K	-	
4.79	Информация тактильная	наличие	-	C	-	
4.80	Информация визуальная контрастная:	наличие	+	K, O, C, Г	-	
4.81	- размещение на высоте	≤ 1,8 м	1,3	K	-	
4.82	-высота прописных букв	≥ 0,025 м	0,025	C	-	
4.83	Габариты зоны сидения-глубина	≥ 1,2 м	1,2	O	-	
4.84	Зона для кресла-коляски	≥ 1,5 x 1,5 м	-	K	-	
4.85	Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м	0,7	K, O	-	
4.86	Обслуживание в кабинете № 9					
4.87	Ширина проема двери в свету:	≥ 0,9 м	0,5	K	-	
4.88	Высота порога	≤ 0,025 м	-	K	-	
4.89	Информация тактильная	наличие	-	C	-	
4.90	Информация визуальная контрастная:	наличие	+	K, O, C, Г	-	
4.91	- размещение на высоте	≤ 1,8 м	1,3	K	-	
4.92	-высота прописных букв	≥ 0,025 м	0,025	C	-	
4.93	Габариты зоны сидения-глубина	≥ 1,2 м	1,2	O	-	

4.94	Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5 \times 1,5 \text{ м}$	-	K	-	
4.95	Стол с высотой рабочей поверхности	$0,6-0,8 \text{ м}$	0,7	K, O	-	
4.96	Обслуживание в кабинете № 10					
4.97	Ширина проема двери в свету:	$\geq 0,9 \text{ м}$	0,5	K	-	
4.98	Высота порога	$\leq 0,025 \text{ м}$	0,025	K	-	
4.99	Информация тактильная	наличие	-	C	-	
4.1.00	Информация визуальная контрастная:	наличие	+	K, O, C, Г	-	
4.1.01	- размещение на высоте	$\leq 1,8 \text{ м}$	1,3	K	-	
4.1.02	-высота прописных букв	$\geq 0,025 \text{ м}$	0,025	C	-	
4.1.03	Габариты зоны сидения-глубина	$\geq 1,2 \text{ м}$	1,2	O	-	
4.1.04	Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5 \times 1,5 \text{ м}$	-	K	-	
4.1.05	Стол с высотой рабочей поверхности	$0,6-0,8 \text{ м}$	0,7	K, O	-	
4.1.06	Обслуживание в кабинете № 11					
4.1.07	Ширина проема двери в свету:	$\geq 0,9 \text{ м}$	0,6	K	-	
4.1.08	Высота порога	$\leq 0,025 \text{ м}$	-	K	-	
4.1.09	Информация тактильная	наличие	-	C	-	
4.1.10	Информация визуальная контрастная:	наличие	+	K, O, C, Г	-	
4.1.11	- размещение на высоте	$\leq 1,8 \text{ м}$	1,3	K	-	
4.1.12	-высота прописных букв	$\geq 0,025 \text{ м}$	0,025	C	-	
4.1.13	Габариты зоны сидения-глубина	$\geq 1,2 \text{ м}$	1,4	O	-	
4.1.14	Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5 \times 1,5 \text{ м}$	-	K	-	
4.1.15	Стол с высотой рабочей поверхности	$0,6-0,8 \text{ м}$	0,7	K, O	-	
4.1.16	Обслуживание в кабинете № 12					
4.1.17	Ширина проема двери в свету:	$\geq 0,9 \text{ м}$	0,5	K	-	
4.1.18	Высота порога	$\leq 0,025 \text{ м}$	0,025	K	-	

4.1.19	Информация тактильная	наличие	-	C	-	
4.1.20	Информация визуальная контрастная:	наличие	+	K, O, C, Г	-	
4.1.21	- размещение на высоте	≤ 1,8 м	1,3	K	-	
4.1.22	-высота прописных букв	≥ 0,025 м	0,025	C	-	
4.1.23	Габариты зоны сидения-глубина	≥ 1,2 м	1,2	O	-	
4.1.24	Зона для кресла-коляски	≥ 1,5 x 1,5 м	-	K	-	
4.1.25	Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м	0,7	K, O	-	
4.1.26	Обслуживание в кабинете № 13					
4.1.27	Ширина проема двери в свету:	≥ 0,9 м	0,5	K	-	
4.1.28	Высота порога	≤ 0,025 м	0,025	K	-	
4.1.29	Информация тактильная	наличие	-	C	-	
4.1.30	Информация визуальная контрастная:	наличие	+	K, O, C, Г	-	
4.1.31	- размещение на высоте	≤ 1,8 м	1,3	K	-	
4.1.32	-высота прописных букв	≥ 0,025 м	0,025	C	-	
4.1.33	Габариты зоны сидения-глубина	≥ 1,2 м	1,2	O	-	
4.1.34	Зона для кресла-коляски	≥ 1,5 x 1,5 м	-	K	-	
4.1.35	Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м	0,7	K, O	-	
4.1.36	Обслуживание в кабинете № 14					
4.1.37	Ширина проема двери в свету:	≥ 0,9 м	0,5	K	-	
4.1.38	Высота порога	≤ 0,025 м	0,025	K	-	
4.1.39	Информация тактильная	наличие	-	C	-	
4.1.40	Информация визуальная контрастная:	наличие	+	K, O, C, Г	-	
4.1.41	- размещение на высоте	≤ 1,8 м	1,3	K	-	
4.1.42	-высота прописных букв	≥ 0,025 м	0,025	C	-	
4.1.43	Габариты зоны сидения-глубина	≥ 1,2 м	1,2	O	-	

4.1.44	Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5 \times 1,5 \text{ м}$	-	К	-	
4.1.45	Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м	0,7	К, О	-	
4.1.46	Обслуживание в кабинете № 15					
4.1.47	Ширина проема двери в свету:	$\geq 0,9 \text{ м}$	0,76	К	-	
4.1.48	Высота порога	$\leq 0,025 \text{ м}$	0,025	К	-	
4.1.49	Информация тактильная	наличие	-	С	-	
4.1.49	Информация визуальная контрастная:	наличие	+	К, О, С, Г	-	
4.1.50	- размещение на высоте	$\leq 1,8 \text{ м}$	1,5	К	-	
4.1.51	-высота прописных букв	$\geq 0,025 \text{ м}$	0,025	С	-	
4.1.52	Габариты зоны сидения-глубина	$\geq 1,2 \text{ м}$	1,2	О	-	
4.1.53	Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5 \times 1,5 \text{ м}$	-	К	-	
4.1.54	Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м	0,7	К, О	-	
4.1.55	Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м	0,7	К, О	-	
	Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов					
4.1.56	Обслуживание с перемещением №					
4.1.57	Ширина полосы движения по зоне обслуживания	$\geq 1,2 \text{ м}$	-	К	-	
4.1.58	Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и т.п.)	0,8 - 1,1 м	-	К	-	
	Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов					
4.1.59	Кабина индивидуального обслуживания № (примерочная, переговорная, кабина телефона и др.)					
4.1.60	Ширина x глубина	$\geq 1,6 \times 1,8 \text{ м}$	-	К	-	
4.1.61	Место для сидения	наличие	-	О	-	

4.1.62	Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	-	O	-	
Вкладка при необходимости описания нескольких кабин						
4.1.63	Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест)		80 мест		-	1 - актовый зал 1-спорт. зал
4.1.64	Доля мест для колясочников	$\geq 2\%$	-	K	-	
4.1.65	Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	$\geq 1,2\text{ м}$	-	K	-	
4.1.66	Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата)	≥ 2	-	G	-	
Вкладка при необходимости описания нескольких залов						
4.1.67	Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	наличие	-	K	-	

5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
5.1	Санузел для инвалидов	наличие	наличие		-	Не оборудованы для инвалидов
5.2	Знак доступности помещения	наличие	-	K	-	
5.3	Тактильная маркировка санузла	наличие	-	C	-	
5.4	Ширина дверного проема	$\geq 0,9\text{ м}$	0,5	K, O	-	
5.5	Открывание дверей	наружное	+		-	

5.6	Тактильная направляющая полоса к унитазу, ощущаемая ногой или тростью (ширина)	0,3 м	-	C	-	
5.7	Количество кабинок	≥ 1 шт.	2 шт.	K, O	-	
5.8	• ширина дверного проема	≥ 0,9 м	-	K, O	-	
5.9	• габариты (минимальные глубина X ширина)	≥ 1,8 x 1,65 м	-	K	-	
5.10	- опорные поручни	наличие	-	K, O	-	
5.11	в т.ч. откидные	наличие	-	K	-	
5.12	- знак доступности кабины (при необходимости)	наличие	-	K	-	
5.13	Размеры универсальной кабины	≥ 2,2 x 2,25 м	-		-	
5.14	Зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)	≥ 0,75 м	-	K	-	
5.15	• крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	-	O	-	
5.16	Знак доступности кабины на высоте	1,35 м	-	K, O	-	
5.17	Раковина: с опорным поручнем	наличие	-	K, O	-	
5.18	- зоны у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина x ширина)	≥ 1,30 x 0,85 м	-	K	-	
5.19	- высота раковины с опорным поручнем	0,75 – 0,85 м наличие	-	K, O	-	
5.20	Писсуар располагать на высоте от пола	≤ 0,4 м или вертикальной формы	-	K	-	
5.21	Габариты поддона (трапа)	≤ 0,9 x 1,5 м	-	K, O	-	
5.22	Размеры сиденья душевой кабины: глубина x длина	≤ 0,48 x 0,85 м	-	K, O	-	
5.23	Тактильная направляющая полоса к унитазу, ощущаемая ногой или тростью (ширина)	30 см	-	C	-	

5.24	Оборудование системой тревожной сигнализацией	наличие	-	K, O, C	-	
	Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат					

6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
6.1	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	наличие	+	K, O, Г, С	-	
6.2	Надписи:	наличие	+	K, O, Г, С	-	
6.3	размещение на высоте	≥ 1,5 м и ≤ 4,5 м	1,4	K, O, Г, С	-	
6.4	высота прописных букв	≥ 0,075 м	0,075	K, O, Г, С	-	
6.5	освещенность	наличие	+	K, O, Г, С	-	
6.6	Указатели, пиктограммы	наличие	-	K, O, Г, С	-	
6.7	размещение на высоте	1,3 – 1,4 м	-	K, O, Г, С		
6.8	высота прописных букв	≥ 0,075 м	-	K, O, Г, С	-	
6.9	освещенность	наличие	-	K, O, Г, С	-	
6.10	Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю	наличие	-	C	-	
6.11	высота размещения	1,3 – 1,4 м	-	C	-	
6.12	маркировка кабинетов приема со стороны ручки	наличие	-	C	-	

6.13	на кнопках управления лифта	наличие	-	C	-	
6.14	на кабинах санитарно-бытовых помещений	наличие	-	C	-	
6.15	Текстофоны (текстовые телефоны) Текстовые средства связи, в т.ч. с бегущей строкой», факсимильные аппараты	Наличие (не менее 1шт)	-	Г	-	
6.16	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	Наличие (не менее 1шт)	-	C, Г	-	
6.17	Таксофон:с автоматическим перемещением аппарата по высоте (AB)	наличие	-	K	-	
6.18	Речевые информаторы и маяки	наличие	-	C	-	
6.19	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5м	наличие	-	C	-	
6.20	Световые текстовые табло для вывода оперативной операции	наличие	-	Г, С	-	
6.21	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	-	K, C, O, Г	-	

7. ВЫВОДЫ

Все результаты обследования отражены в данной анкете. Учитывая год постройки (1977 г.) здание приспособлено для следующих лиц с ограничениями жизнедеятельности: С — немощные люди, мобильность которых снижена из-за старения организма (инвалиды по старости); инвалиды на протезах; инвалиды с недостатками зрения, пользующиеся белой тростью; люди с психическими отклонениями; О — инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (костили, палки).

Для инвалидов - К- инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, приводимых в движение вручную здание не приспособлено: нет пандусов и поручней, узкие лестницы (120 см), не большие санитарно - гигиенические помещения и не приспособленные. Нет места, где можно установить пассажирский лифт.

Для повышения качества создания безбарьерной среды в учреждении необходимо провести следующие мероприятия:

1. Разработать проект ремонта с внесением в реконструкцию помещения (установка пандусов, поручней, кнопку вызова, оборудовать кабинет на первом этаже для инвалидов, передвигающихся на креслах – колясках и т.д.).
2. Разработать проект безбарьерной среды территории, где предусмотреть: установку пандуса на путях движения, пешеходные пути для клиентов.
3. Реконструировать санитарно – гигиеническое помещение, приобретение и установку специальных приспособлений, информационных знаков и т.д.

«Представитель рабочей группы»

Береговой отдел по соц. поддержке
(должность)

Надежда
подпись

Надежда И.В.
(фамилия, и.о.)

Дата заполнения

«18» ноябрь 2013г.

Представитель организации

Фирсанов

(должность)

Николай - (Николаев А.З)
(подпись) М.П. (фамилия, и.о.)



Дата заполнения

«18» ноябрь 2013г.